

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-CN.ПБ68.В.02585

(обязательная сертификация)

№ 0012671

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|---|
| ГОСТ ИЕС 60332-3-24-2011 | Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория С) – ПРГПЗ |
| ГОСТ ИЕС 60754-1-2015 | Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот | Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении - ПКА1 |
| ГОСТ ИЕС 60754-2-2015 | Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости | |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2 |
| ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 | Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1 |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия