



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ.RU.ОП019.В02197

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной безопасности  
в Российской Федерации  
15.04.2008 г.

Действителен до 14.04.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:  
миниканал и короб из электроизоляционного материала (ПВХ), торговой марки ДКС,  
серии МК ТМС размером из ряда: (15x17, 22x10, 25x17, 30x10, 40x17, 50x20), толщиной  
стенок от 1.1 мм до 2.1 мм; серии КР ТА-EN, КР ТА-GN размером из ряда: (25x30, 40x40,  
60x40, 80x40, 100x40, 60x60, 80x60, 100x60), толщиной стенок от 1.1 мм до 2.1 мм, предна-  
значенный для электромонтажных работ, изготовленный по ТУ 3464-009-47022248-2003

*продукция*

34 6474

*код ОКП*

3925 90 200 0

*код ТН ВЭД*

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в  
НПБ 246-97\* (искл. п. 4.4)

*НД*

**при обязательной сертификации**

**сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию**

*серийный выпуск, партия, единичное изделие*

Сертификат выдан: ЗАО «Диэлектрические кабельные системы», код ОКПО 47022248  
Р.Ф., 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15, тел. (4822) 33-28-81, факс (4822) 33-28-84

*реквизиты предприятия, организации, адрес*

Изготовитель: ЗАО «Диэлектрические кабельные системы», код ОКПО 47022248  
170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15, тел. (4822) 33-28-81, факс (4822) 33-28-84

*реквизиты предприятия, организации, адрес*



№ 0220571





Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Протоколы испытаний №040 от 28.03.2008, №2474-М от 15.04.2008 г., №2475-М от 15.04.2008 г., №2476-М от 15.04.2008 г., №2477-М от 15.04.2008 г.	ИЦ ПБ "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, тел.:181- 23-88, 513-14-88, ССПБ. RU.ИН.061 от 31.08.2004 г.
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001- 2001 (ИСО 9001:2000) №РОСС RU.ИС42.К00108 от 05.04.2005 г., на систему менеджмента качест- ва применительно к производству жестких труб, гибких гофрированных труб	ОС систем качества «ЦЕНТРОСЕРТ» Ассоциации по сертифи- кации систем качества "Центросерт" р/н РОСС RU.0001.13ИС42, 125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7, тел. (495) 784-7516, факс: (495) 784-7517, E-mail: centrocert@centrocer.ru

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:

«Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности.

Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия

рядом с товарным знаком фирмы – изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан: Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 31.08.2004 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел.: (495) 995-10-26; факс: (495) 684-42-40; [www.certif.ru](http://www.certif.ru)

*наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес*

Руководитель органа, выдавшего сертификат

подпись

**А.Н. Аксенов**

*инициалы, фамилия*

Эксперт

подпись

**А.В. Трошин**

*инициалы, фамилия*



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.