



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ"

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
"ПОЖПОЛИСЕРТ"**

аттестат аккредитации ССПБ.RU.ОП.019

129226, г.Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. 684 42 40, 684 41 02, 681 97 11, 681 98 68

исх.№ 4127/115

от " 29 " 07.08г.

на № 408 от 21.07.08г.

Генеральному директору  
ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»  
Рыбачук В. Б.  
170017 Россия, г.Тверь,  
Большие Перемерки, ул.Бочкина, д.15

На Ваш запрос № 408 от 21 июля 2008 г., сообщаю, что продукция:

- лотки металлические лестничные для электропроводки, серии «L5 Combitech», предназначенные для прокладки в них проводов и кабелей до 1000 В на объектах промышленного и гражданского строительства, с размерами от 50x200x3000 до 100x600x3000 мм, из оцинкованной или нержавеющей стали, с монтажными аксессуарами, код ОКП 34 4961

не входит в "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", утвержденный Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 320 от 8 июля 2002 г. и не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности до внесения изменений и дополнений или выхода нового приказа.

Срок действия данного письма до 29 июля 2009 года или до внесения изменений и выхода нового Приказа Министра.

Руководитель органа по сертификации  
«Пожполисерт»



А. Н. Аксёнов

Исп. Чеботарёва Е. И., тел: 995-10-26 (доб.143)