РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00117 ТР 0621164

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ЗАО «Диэлектрические кабельные системы». Адрес: Р.Ф., 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15, тел. (4822) 33-28-81, факс (4822) 33-28-84. ОГРН: 1026900516390, ИНН: 6905062011.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ЗАО «Диэлектрические кабельные системы». Адрес: Р.Ф., 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15, тел. (4822) 33-28-81, факс (4822) 33-28-84. ОГРН: 1026900516390.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Труба жесткая электротехническая из электроизоляционного материала (ПВХ) для электромонтажных работ исполнения УХЛ 1 типов: ТЖВ ТА, ТЖВ ЛА, УХЛ 2 типов: ТЖВ Т, ТЖВ Л, торговой марки ДКС, диаметром из ряда (16, 20, 25, 32, 40, 50, 63) мм и толщиной стенки от 1,2 мм до 2,8 мм, изготовленная по ТУ 2248-012-47022248-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 22 4820

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3917 23 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53313-2009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №С38-ТР, №С39-ТР от 07.07.2009 г., №С55-ТР, № С56-ТР от 17.07.2009 г., №М00166-ТР, №00167-ТР, №М00168-ТР, №00169-ТР от 27.07.2009 г., ИЦ ПБ "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, ССПБ. RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) №РОСС RU.ИК54.К00033 от 29.05.2009 г., на систему менеджмента качества применительно к производству жестких труб, гибких гофрированных труб, коробов и миниканалов для электромонтажных работ, выданный ОС систем качества ООО ССУ "ДЭКУЭС" №РОСС RU.0001.13ИК54, РФ, 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 7, тел.:(0852) 729736/729737. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.07.2009 по 26.07.2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.Н. Аксенов

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) И.И. Далбинш